

ПРИЛОГ 1

Збирни преглед попуњености, услова смјештаја и кључних недостатака ватрогасно-спасилачких јединица

Р/Б	Назив ватрогасне јединице	Укупно возила	Функционално исправно		Кратак опис услова за смјештај ватрогасаца, возила и опреме	Урађен план заштите од пожара	Кључни недостаци
1.	Професионална територијална ватрогасна јединица Града Бања Лука	28	28	28	Од 87 радника 22 радника је распоређено на послове и задатке у аеродром „Бања Лука“, у складу са Уговором о пружању услуга спасилачко-ватрогасне службе од 2007. године и 23 радника распоређена у испоставу ВЧ Лазарево. Објекти обје чете (Лазарево и Центар) се уредно одржавају и намјенски су урађени за смјештај и боравак припадника. Ватрогасни торањ је урађен поред оба објекта, а око објекта се налазе уређене површине које служе као полигони за вјежбе ватрогасаца. Сви објекти су функционални и у добром стању (објекти ватрогасног дома Центар у потпуности реновирани, а објекти ватрогасног дома Лазарево су новије градње).	Да 2012.	
2.	Ватрогасно друштво „Бања Лука“, Бања Лука	2	2	2	Објекти ВД „БАЊА ЛУКА“ (канцеларије, сервис ватрогасних апарата и изнајмљени дио објекта) су у добром и функционалном стању, старије градње и реконструисани. ВД посједује Ватрогасни дом, гаражу и паркинг простор. Гријање је обезбијеђено само у просторији за боравак.		Систем везе не функционише. Запослени нису осигурани и немају љекарско увјерење.
3.	Ватрогасно друштво „ВРБАЊА“ Бања Лука	4	4	4	Друштво има два објекта, изграђена 1970. године, реконструисана 2008. године. Објекти садрже просторије за боравак ватрогасаца, настрешницу за возила, гаражу за камион, паркинг простор и магацин за ватрогасну опрему и у добром и функционалном стању.		Гријање није обезбијеђено.
4.	Територијална ватрогасна јединица Котор Варош	4	3	1	У ВД се уредно одржавају просторије за дневни боравак, обезбијеђени услови за ноћно дежурство, функционално и просторно одговарају потребама ватрогасне службе. Просторије објекта (старије градње) у којима се налази ВД се састоје од канцеларије старјешине ВД са спаваоном, двије гараже за камионе, једне гараже за аутомобил и магацина у коме се налази	Да 2007.	Гараже и ватрогасни торањ су у лошем стању, а кров гараже прокишњава. Општинска грађевинска инспекција Челинац је наложила ВД „Котор Варош“ рушење ватрогасног торња.

					ватрогасна опрема. ВД „Котор Варош“ посједује полигон за обуку ватрогасаца, гараже и паркинг простор.		Три запослена су у поступку стицања услова за рад према ЗОП. Запослени немају љекарска увјерења.
5.	Територијална ватрогасна јединица Прњавор	9	9	9	ТВЈ Прњавор је смјештена у приземљу објекта, површине 53m ² , чије просторије просторно, квалитетом и хигијенски, после реновирања, одговарају потребама ватрогасне јединице. Гаражни простор, површине 120m ² , који служи за смјештај 2 теретна возила је у задовољавајућем стању после реновирања, а исти се у зимском периоду загријава са пећи на чврсто гориво, која није поуздана за заштиту од смрзавања воде у возилима у зимским условима.	Да 2011.	Објект није обезбјеђен ватрогасним торњем неопходним за ивршавање обуке припадника ватрогасне јединице, а јединица нема полигон за вјежбу ватрогасаца. Непоуздана пећ за загријавање гараже у зимском периоду. Ватрогасци немају ажурна љекарска увјерења.
6.	Добровољно ватрогасно друштво „Прњавор“, Прњавор	1	1	1	ВД нема ватрогасни дом ни гаражу.		Друштво није донијело План и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца, нити План техничког опремања. Систем везе не постоји. Припадници ДВД не посједују ажурна љекарска увјерења.
7.	Добровољно ватрогасно друштво „Лакташи“, Лакташи	11	11	11	ДВД „Лакташи“ користи објект, спратности П+1+М, у којем је у приземљу смјештена гаража са простором за пресвлачење ватрогасаца и касетама, на спрату је смјештена просторија дежурне, 2 собе-спаваонице, сала за рекреацију, чајна кухиња, санитарни чвор, на мансарди смјештене су двије канцеларије, велика сала, чајна кухиња, санитарни чвор и архива. Поред наведеног објекта ДВД користи 2 објекта као гараже (укупно 6 гаража), а поред гараже налазе се и просторије: магацин резервних дијелова и магацин за опрему цивилне заштите. Сви бјекти су функционални и у добром стању, дијелом су у потпуности реновирани, а дијелом новије градње (гараже). ДВД „Лакташи“ је изградила нови Ватрогасни дом у Трну гдје ће бити смјештена испостава јединице.	Да 2005.	
8.	Ватрогасно друштво „ЧЕЛИНАЦ“, Челинац	3	2	3	ВД се уселило у нови објект 27.04.2012. године, који се састоји од двије гараже за смјештај теретних моторних возила и једном гаражом за смјештај ПМВ, просторије за смјештај ватрогасне опреме, просторије за дежурство, канцеларије, мокрог чвора са двије туш кабине и предулаза.	Да 2008.	У наведеном објекту није ријешено гријање, нема адекватно уређене просторије за дежурног ватрогасца и просторије за дневни одмор. У зимском периоду, када су температуре ниже од -10 °С, вода у цистерни леђи.

							ВД не посједује полигон за вјежбу ватрогасаца као ни ватрогасни торањ. Запослени ватрогасци немају љекарско увјерење.
9.	Служба за заштиту од пожара општине Кнежево (бивше Ватрогасно друштво „Кнежево“)	4	2	4	Објект који користе ватрогасци је зидани, новије градње, спратности П+1, у приземљу се налази ватрогасни дом, гаража, просторија сервиса, магацин, дежурна просторија, соба за одмарање радника, канцеларија командира, санитарни чвор. На спрату се налази стан старјешине јединице. Објект није у потпуности грађевински довршен (омалтерисан).	Да 2016.	Општина није основала Територијалну или Добровољну ватрогасну јединицу. Постојећа ватрогасна опрема је застарјела и некомплетна, са недовољним бројем ватрогасаца, из чега се може закључити да спровођење превентивних мјера заштите од пожара у општини Кнежево није на задовољавајућем нивоу. Запослени не посједују љекарска увјерења и нису осигурани.
10.	Територијална ватрогасна јединица Приједор	15	15	15	ТВЈ Приједор има изграђен ватрогасни дом у којем се гаражирају возила и складишти опрема којом располажу.	Да 2004.	
11.	Добровољно ватрогасно друштво „Козарац“, Приједор	7	6	7	ДВД Козарац користи просторије намијењене за ватрогасни дом, односно спремиште које је недовољно за потребе друштва, те се за гаражирање возила користе простори индустријског погона „Нова иванчица“ д.о.о. Козарац који су удаљени од ватрогасног дома око 1 km. Започета је изградња новог ватрогасног дома и за исти је сачињена пројектно-техничка документација.		Систем везе не функционише. Припадници ДВД не посједују ажурна љекарска увјерења.
12.	Територијална ватрогасна јединица Нови Град	8	8	8	ТВЈ Нови Град има изграђен ватрогасни дом у којем се гаражирају возила и складишти опрема којом располажу.	Да 2015.	Припадници ТВЈ не посједују ажурна љекарска увјерења.
13.	Професионална ватрогасна јединица Козарска Дубица	7	5	6	ПВЈ има ватрогасни дом, простор за смјештај ватрогасаца и гараже.	Да 2007.	
14.	Добровољно ватрогасно друштво Костајница	5	5	2	ДВД Костајница има изграђен ватрогасни дом у којем се гаражирају возила и складишти опрема којом располажу и у лошем је стању.	Да 2015.	У ДВД има 7 добровољних ватрогасаца који немају увјерења о положеном стручном испиту издатом од стране Ватрогасног савеза, исти су радници Шумске управе Костајница, интервенишу на

							гашењу шумских пожара. Једно навално возило, донација из Велике Британије, функционално исправно, не може се регистровати. Систем везе није успостављен. Припадници ДВД немају љекарска увјерења.
15.	Ватрогасно друштво „Језеро“, Језеро	1	1	1	Ватрогасно друштво не посједује ватрогасни дом ни гаражни простор.	Да 2018.	Ниједан ватрогасац нема положен испит за руководиоца акције гашења пожара. Запослени не посједују љекарска увјерења и нису осигурани.
16.	Добровољно ватрогасно друштво Оштра Лука	4	3	4	ДВД Оштра Лука нема условне просторије ватрогасног дома и ватрогасног спремишта, а привремено користе простор Земљорадничке задруге Оштра Лука.	Да 2015.	Није обезбијеђено присуство лица са РАГП испитом. ВД не посједује ватрогасни дом ни гараже. Систем везе не постоји, комуницирају преко мобилних апарата. Припадници не посједују ажурна љекарска увјерења.
17.	Добровољно ватрогасно друштво Крупа на Уни	2	2	2	ДВД нема ватрогасни дом са гаражама и сервисом.	Не	ДВД Крупа на Уни не функционише. Општина Крупа на Уни нема изграђен ватрогасни дом, нити гаражни простор за возила и опрему којом располажу, тако да је опрема распоређена по возилима, униформе су задужили добровољни ватрогасци, а возила су паркирана уз објект општине Крупа на Уни и полицијске станице. Реализована је обука за полагање стручног испита, али због неплаћених обавеза нису полагали испит. Систем везе не функционише. Припадници ДВД не посједују љекарска увјерења и нису осигурани.
18.	Добровољно ватрогасно				ДВД има ватрогасни дом и гараже. Сви објекти имају гријање.	Да 2013.	Систем везе не функционише, комуникација се одвија путем телефона.

	друштво Петровац-Дринић						Лична опрема у лошем стању. Недостаје велики дио потребне опреме. ДВД Дринић нема запослених ватрогасаца, по потреби раде волонтери.
19.	Добровољно ватрогасно друштво Источни Дрвар	3	3	3	ДВД не посједује ватрогасни дом ни гараже.	Не	ДВД не посједује личну ватрогасну опрему, стање заједничке опреме је лоше и дотрајало. Припадници не посједују љекарска увјерења и нису осигурани.
20.	Ватрогасно друштво Мркоњић Град	7	7	7	ВД посједује ватрогасни дом и гаражу. Спаваоне су у одличном стању, гријање постоји у објекту за боравак.	Да 2016.	Систем везе не постоји. Припадници не посједују љекарска увјерења.
21.	Добровољно ватрогасно друштво Рибник	1	1	1	ДВД не посједује ватрогасни дом ни гаражу.	Не	ДВД нема запослених ватрогасаца, по потреби се ангажују волонтери. Лична опрема је минимална и у лошем стању. Систем везе не функционише. Припадници не посједују љекарска увјерења и нису осигурани.
22.	Територијална ватрогасна јединица Добој	14	14	14	ТВЈ посједује Ватрогасни дом, са гаражама и обезбијеђеним гријањем.	Да 2016.	10 ватрогасаца не може да учествује на гашењу пожара јер нема положен стручни испит за професионалног ватрогасца.
23.	Добровољно ватрогасно друштво Которско				ДВД посједује Ватрогасни дом, са гаражама без гријања.		Не достављају извјештаје о интервенцијама, ватрогасци немају положен испит за ватрогасца у ДВД. ДВД не посједује радио уређаје. Запослени немају љекарска увјерења и нису осигурани.
24.	Територијална ватрогасна јединица Станари	3	3	3	ТВЈ не посједује ватрогасни дом, нема гараже и користи хангаре Рудника.	Да 2016.	
25.	Територијална ватрогасна јединица Дервента	8	8	8	ТВЈ посједује Ватрогасни дом који је неуслован. У изградњи је нови дом са гаражама и гријањем.	Да 2019.	Један ватрогасац не може да учествује на гашењу пожара, нису коришћена одобрена средства ВСПС за 2018.
26.	Територијална ватрогасна јединица Брод	4	4	4	ТВЈ посједује Ватрогасни дом са гаражама и гријањем.	Да 2019.	Два ватрогасца не могу да учествују на гашењу пожара јер немају положен стручни испит за професионалног ватрогасца,

							програм опремања за 2019. годину није сачињен.
27.	Територијална ватрогасна јединица Модрича	7	7	7	ТВЈ посједује ватрогасни дом, са гаражама и гријањем.	Да 2008.	Четири ватрогасаца не могу да учествују на гашењу пожара јер немају положен стручни испит за професионалног ватрогасца. Запослени немају љекарско увјерење.
28.	Територијална ватрогасна јединица Теслић	9	9	9	ТВЈ посједује ватрогасни дом, са гаражама и гријањем.	Да 2016.	Десет ватрогасаца не могу да учествују на гашењу пожара јер немају положен стручни испит за професионалног ватрогасца.
29.	Добровољно ватрогасно друштво Прибинић, Теслић				ДВД не посједује ватрогасни дом и гараже. Користе просторије објекта шумског газдинства.		ДВД не посједује радио уређаје и нема руководиоца акције гашења пожара.
30.	Добровољно ватрогасно друштво Очауш, Теслић				ДВД посједује ватрогасни дом са гаражама, који није завршен.		Имају једно возило које није регистровано – донација из Словеније, не достављају извјештаје о интервенцијама. ДВД не посједује радио уређаје. Припадници немају љекарска увјерења.
31.	Добровољна ватрогасна јединица Петрово				ДВЈ посједује одвојени дио зграде општинеке управе за смјештај, са гаражама и гријањем.	Да 2015.	
32.	Добровољно ватрогасно друштво Вукоставље				ДВД је посједује ватрогасни дом ни гараже.	Да 2018.	Ватрогасци немају осигурање и не посједују љекарска увјерења. ДВД не посједује радио уређаје. Ватрогасци нису завршили обуку и немају радна одијела.
33.	Добровољно ватрогасно друштво Доњи Жабар				ДВД не посједује ватрогасни дом ни гараже.	Не	Ватрогасци не посједују љекарска увјерења ни осигурање.
34.	Добровољно ватрогасно друштво Осмаци	1	1	1	ДВД не посједује ватрогасни дом, користе гаражу општинске управе.	Да 2018.	ДВД не посједује радио уређаје. Припадници немају љекарска увјерења.
35.	Добровољно ватрогасно	1	1	1	ДВД не посједује ватрогасни дом, има гараже.	Да 2019.	Ватрогасци немају униформе ни радна одијела. Немају љекарска

	друштво Пелагићево						увјерења ни осигурање. ДВД нема радио уређаје.
36.	Добровољно ватрогасно друштво Шековићи						Не Ватрогасци немају положен испит за гашење пожара, немају љекарска увјерења ни осигурање.
37.	Територијална ватрогасна јединица Бијељина	22	22	22	ТВЈ посједује Ватрогасни дом, просторије за дежурство и смјештај, гараже и гријање у свим просторијама и гаражама.	Да 2005.	ТВЈ Бијељина није оспособљена за гашење пожара и спасавање људи на висинама већим од 18 м.
38.	Територијална ватрогасна јединица Лопаре	4	4	4	ТВЈ посједује ватрогасни дом, са гаражама и гријањем.	Да 2015.	
39.	Територијална ватрогасна јединица Угљевик	4	3	3	ТВЈ посједује Ватрогасни дом, гараже и има гријање.	Да 2016.	ТВЈ не посједује радио уређаје.
40.	Територијална ватрогасна јединица Шамац	6	6	6	ТВЈ посједује Ватрогасни дом, гараже са гријањем и двије гараже у Обудовцу, који је у њиховој зони дјеловања.	Да 2017.	Запослени не посједују љекарско увјерење.
41.	Територијална ватрогасна јединица Града Источно Сарајево	18	18	18	Одјељења у И.Н. Сарајеву, Трнову и Сокоцу смјештена су у намјенским објектима за смјештај ватрогасаца, возила и опреме.	Да 2019.	Извршити попуну Ватрогасне јединице са оперативним ватрогасцима и руководиоцима смјена у Одјељењу Пале и Источно Ново Сарајево. На картама подручја дјеловања ватрогасних одјељења Пале, Источно Ново Сарајево и Соколац учртати постојећу спољну хидрантску мрежу те водозахвате на терену. План заштите од пожара урађен је за све градске општине, осим за општину Трново.
42.	Територијална ватрогасна јединица Рогатица	9	9	8	ТВЈ је смјештена у објекту бивше фабрике „Ротекс“, посједују двије канцеларије, ходнични простор на спрату, а у приземљу у хали се врши паркирање возила.	Да 2004.	На картама нису учртане хидрантске мреже и водозахвати. Ватрогасна јединица након извршене интервенције не обавјештава надлежну полицијску управу. Недостаје одређени број ватрогасних опасача. Систем везе не функционише.

							Припадници ТВЈ не посједују љекарска увјерења.
43.	Територијална ватрогасна јединица Хан Пијесак	6	6	6	Ватрогасна јединица је смјештена у двије канцеларије у објекту Ш.Г. „Височник“ Хан Пијесак и посједује једну гаражу у којој је смјештено једно ватрогасно возило, док се остала налазе вани паркирана испред објекта Ш.Г. „Височник“.	Да 2002.	На картама нису уцртане хидрантске мреже и водозахвати. Ватрогасна јединица након извршене интервенције не обавјештава надлежну полицијску управу. Систем везе не функционише. Припадници ТВЈ немају ажурна љекарска увјерења.
44.	Територијална ватрогасна јединица Билећа	10	10	10	ТВЈ има ватрогасни дом са гаражама и сервисом.	Да 2011.	План заштите од пожара није усаглашен са Законом и Методологијом за израду Плана заштите од пожара. У ТВЈ се не води књига дневне заповјести. Није донесена Одлука СО Билећа о усвајању Плана утрошка средстава за 2019. Средства са подрачуна ТВЈ за 2018. годину предвиђена чланом 81. ЗОП, су блокадом општинског рачуна повучена и никада нису враћена на подрачун ТВЈ
45.	Ватрогасно друштво Берковићи	2	2	2	Ватрогасно друштво за своје активности и чување ватрогасне опреме користи дио подрума Полицијске станице Берковићи, канцеларију и спремиште мјесног уреда Берковићи (нема посебно урађен ватрогасни дом), а два возила која посједују паркирана су на отвореном простору (нема гаражног простора).	Да 2004.	План заштите од пожара није усаглашен са Законом и Методологијом за израду Плана заштите од пожара. Радне униформе ватрогасаца нису у складу са Правилником. Одлуком о формирању јединице није рјешено подручје дјеловања, начин финансирања и формацијски облик ватрогасне јединице. Припадници ВД не посједују љекарска увјерења.
46.	Територијална ватрогасна јединица Гацко	7	7	7	ТВЈ Гацко недостаје одговарајући објекат (ватрогасни дом). За смјештај запослених користи се пословни простор у згради са ПС Гацко, за смјештај ватрогасног сервиса користи се бивши објекат касарне у Автовцу, а за смјештај дежурних служби користе се	Да 2004.	План заштите од пожара није усаглашен са Законом и Методологијом за израду Плана заштите од пожара. Одлуком о оснивању није утврђен формацијски облик јединице.

					просторије општинске зграде у Немањиној улици. Већина теренских возила ВЈ паркира се вани.		<p>У ТВЈ Гацко се не води књига дневне заповијести. Јединица располаже само једним подземним хидрантом који у зимским условима није функционалан, потребно обезбиједити још један надземни хидрант. У љетним мјесецима, цистернама се врши превоз воде за становништво (око 200 цистерни у 2018.г.) што смањује спремност ТВЈ у случају пожара.</p> <p>ТВЈ нема јасан увид у реализацију средстава из члана 81. Закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, број: 71/12).</p> <p>Припадници ТВЈ не посједују љекарска увјерења.</p>
47.	Територијална ватрогасна јединица Љубиње	6	6	6	ТВЈ за своје активности и чување ватрогасне опреме користи просторије бивше дуванске станице, које су старије градње без ваљане техничке документације и ПП сагласности, као и без гаражног простора за возила. Возила се паркирају на отвореном простору и у зимским условима су без средстава за гашење пожара (вода).	Да 2006.	<p>План заштите од пожара није усаглашен са Законом и Методологијом за израду Плана заштите од пожара.</p> <p>Одлуком о оснивању није рјешено подручје дјеловања, начин финансирања и формацијски облик ватрогасне јединице.</p> <p>За запослене раднике – ватрогасце нису издата одговарајућа рјешења за рад.</p> <p>Надлежни орган општине није донио пропис о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста за ТВЈ, уз предходно прибављено мишљење Министарства у сједишту.</p> <p>За старјешине ТВЈ (командир и замјеник) именовани – распоређени радници са завршеном средњом стручном спремом.</p> <p>ТВЈ Љубиње не воде књигу дневне заповијести и не одређује се дежурни ватрогасац и његове</p>

							обавезе. Не функционише систем везе. Запослени не посједују љекарска увјерења.
48.	Територијална ватрогасна јединица Невесиње	7	7	7	ТВЈ Невесиње за обављање послова и задатака недостаје сала за састанке и извођење теоретске наставе за ватрогасце у оквиру ватрогасног дома, а што би се реализовало намјенским средствима Општине у циљу техничког опремања и изградње објеката које користе ватрогасне јединице за своје активности и чување варогасне опреме (ватрогасни домови и спремишта).	Да 2004.	Није именован старјешина и замјеник старјешине ТВЈ на основу спроведеног јавног конкурса. ВД старјешине нема положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара. ТВЈ није извршила провјеру знања ватрогасаца и нема евиденцију из предходне године, а не води евиденцију исправности ватрогасних справа и опреме. Припадници ТВЈ немају љекарска увјерења.
49.	Територијална ватрогасна јединица Требиње	12	12	12	ТВЈ Требиње уселила у нови ватрогасни дом.	Да 2008.	План заштите од пожара није усаглашен са Законом и Методологијом за израду Плана заштите од пожара. Нема мишљења МУП у сједишту на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ТВЈ Требиње. ТВЈ нема старјешину, тј исти није именован од стране градоначелника. У ТВЈ се не води књига дневне заповијести и не одређује се дежурни ватрогасац и његове обавезе. ТВЈ Требиње не води евиденције о пожарима и елементарним непогодама и о учешћу у гашењу пожара и спасавању људи и имовине. Ватрогасци посједују интервентне униформе из 2011. којима је истекао рок трајања. Сви имају радне униформе које нису у складу са Правилником о униформи.

							<p>ТВЈ нема јасан увид у реализацију средстава из члана 81. Закона о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, број: 71/12).</p> <p>У љетним мјесецима, цистернама се врши превоз воде за цивилно становништво (око 818 цистерни у 2018.г.) што смањује спремност ТВЈ у случају пожара.</p> <p>Запослени не посједују ажурна љекарска увјерења.</p>
50.	Ватрогасно друштво „Ластва“				ВД има смјештај у прилагођеном објекту са гаражом и сервисом.		<p>Прегледом Плана заштите од пожара града Требиње, усвојеног од стране Скупштине града 2008. године, а којим су регулисане и обавезе Ватрогасног друштва „Ластва“, утврђено је да исти није усаглашен са тренутним стањем у Ватрогасном друштву „Ластва“, по питању бројног стања, опреме, а наведени План није усаглашен ни са Методологијом за израду планова заштите од пожара.</p> <p>ВД Ластва посједује радне униформе и заштитна одијела за прилаз ватри. Заштитна одијела за прилаз ватри у затвореном простору немају функционалне ознаке ватрогасаца у ватрогасним јединицама.</p> <p>Градска управа није усвојила План опремања.</p> <p>Запослени не посједују ажурна љекарска увјерења.</p>
51.	Ватрогасно друштво Мркоњић Град	10	10	8	ВД посједује ватрогасни дом и гаражу. Спаваоне су у одличном стању, гријање постоји у објекту за боравак.	Да 2016.	Систем везе не функционише. Припадници ВД не посједују љекарска увјерења.
52.	Ватрогасно друштво Шипово	4	4	4	Објект у којем је смјештено ватрогасно друштво је власништво ВД и исти се састоји од двије канцеларије, спаваоне, просторије за слободне активности, гараже за возила и просторије за сервисирање апарата за почетно гашење пожара.	Да 2019.	Јединица није формирана у складу са Законом, нема 12 ватрогасаца. Припадници ВД немају ажурна љекарска увјерења.

53.	Професионална ватрогасна јединица Градишка	10	10	10	ПВЈ има ватрогасни дом, гараже за возила, спаваоне са гријањем у одличном стању.	Да 2017.	Наложена је ПВЈ Градишка набавка ватрогасног возила „аутољестве“ у циљу ефикаснијег дјеловања ватрогасне јединице приликом интервенције на високим објектима (дио наложене мјере је отклоњен обезбјеђењем дијела средстава за набавку возила).
54.	Територијална ватрогасна јединица Србац	8	8	8	Објекат П+2, у приземљу су простори које користи ТВЈ Србац. Простор је следећег садржаја: гаража за возила и опрему, просторија сервиса, просторија магацина, дежурна просторија, соба за одмарање радника, чајна кухиња, канцеларија командира, санитарни чвор. Објекат садржи мањи дио паркинг простора испред зграде. ТВЈ Србац у објекту и дворишту нема полигон за ватрогасну јединицу.	Да 2013.	Није донесен План опремања за 2019. годину. Нису вршени љекарски прегледи припадника Ватрогасне јединице од 2014. године.
55.	Територијална ватрогасна јединица Братунац	6	6	6	ТВЈ Братунац је смјештена у самосталном објекту-Ватрогасни дом, који је изграђен осамдесетих година а на истом је извршена надоградња стамбених јединица за припаднике ватрогасне јединице. У приземљу објекта су гараже за возила, магацин и техничка просторија, а на спрату су у једном дијелу двије канцеларије, дежурна просторија, просторија за одмор ватрогасаца и мокри чвор. Дио возила се држи у гаражама објекта а дио испод монтажне надстрешнице изграђене уз објекат. Претходних година је вршена дјелимична адаптација и уређење просторија објекта, те су услови за боравак и рад у солидном стању јер се ради о мањем броју припадника јединице.	Да 2007.	Запослени немају љекарско увјерење.
56.	Територијална ватрогасна јединица Сребреница	4	4	4	ТВЈ Сребреница је смјештена у приземљу стамбено-пословног објекта и од просторија располаже са двије канцеларије, магацинском просторијом и простором за одмор ватрогасаца. Возила се држе у двије гараже поред просторија за боравак ватрогасаца, а два возила су паркирана испред објекта, на паркингу-отвореном простору. Објекат у коме је смјештена јединица је изграђен осамдесетих година. Просторије су дјелимично уређене и адаптиране претходних година и зановљен је намјештај у истим. Услови за смјештај и рад припадника јединице су у добром стању.	Да 2015.	ТВЈ не посједује радио уређаје. Запослени немају љекарско увјерење.
57.	Територијална ватрогасна јединица Милићи	4	4	4	ТВЈ Милићи је смјештена у самосталном објекту који је новије градње, изграђен 2012-2013 и грађен је од квалитетног материјала и испуњава све услове за боравак и функционалан рад јединице. Састоји се од приземља у коме су смјештене гараже за возила, радионица са каналом, магацини и техничка просторија. На спрату су четири канцеларије, просторија за боравак припадника јединице,	Да 2007.	

					дежурана, сала за обуке и мокри чвор. Возила јединице се држе у гаражама. Услови за смјештај и функционалан рад припадника јединице су добри.		
58.	Територијална ватрогасна јединица Власеница	4	4	4	ТВЈ Власеница је смјештена у самосталном, новоизграђеном објекту (изграђен 2017-2018 године). Објекат је спратности сутерен, приземље и поткровље. Дио објекта користи ватрогасна јединица, а дио друге организације и предузећа. Јединица располаже са више просторија у приземљу и поткровљу, а дио сутерена су техничке просторије. Дио возила се у зимском периоду држи у гаражи која се налази у приземљу ПС – Власеница удаљена од сједишта јединице око 1,2км, а остала возила се држе на паркингу испред објекта, на отвореном простору. У љетном периоду сва возила се држе испред објекта. Услови за смјештај и функционалан рад припадника јединице су добри, а за возила је неопходно изградити гаражу за смјештај у зимском периоду.	Да 2019.	Набавити униформе за све припаднике јединице.
59.	Територијална ватрогасна јединица Зворник	10	10	10	ТВЈ Зворник је смјештена у самосталном објекту, који је изграђен осамдесетих година а на истом је извршена надоградња стамбених јединица за припаднике ватрогасне јединице. У сутерену објекта су гараже за возила, у приземљу су просторија за боравак припадника јединице, дежурана, магацински простор, котларница, мокри чвор и већа просторија коју користи друго правно лице. На спрату су канцеларије, магацин, кухиња са просторијом за одмор ватрогасаца и мокри чвор. Дио возила се држи у гаражама, а дио на отвореном простору-паркингу испред објекта. Претходних година је вршена дјелимична адаптација и уређење унутрашњости просторија објекта, те су услови за боравак и рад у солидном стању. Кровна конструкција и кровни покривач (ондулин плоче) објекта су у веома лошем стању, олуци и сливници су дотрајали. Дио објекта нема фасаду а дио фасаде је дотрајао, као и вањска дрвена столарија, што проузрокује велике трошкове за гријање објекта. Објекат се грије из сопствене котларнице на природни гас.	Да 2006.	
60.	Територијална ватрогасна јединица Фоча	4	3	3	ТВЈ Фоча је смјештена у ватрогасном дому изграђеном 1968 године. Осим заједничких просторија намјењених за боравак у склопу дома се налази магацински простор (спремиште) и двије гараже за смјештај два ватрогасна возила.	Да 2006.	
61.	Ватрогасно друштво Фоча	3	3	3	ВД је смјештено у ватрогасном дому са гаражом и сервисом.		Припадници ВД не посједују љекарска увјерења и нису осигурани.
62.	Територијална ватрогасна јединица Вишеград	5	5	5	ТВЈ има ватрогасни дом са гаражама и сервисом.	Да 2006.	Припадници ТВЈ посједују само љекарска увјерења која су кориштена при запошавању.

63.	Ватрогасно друштво Ново Горажде				ВД нема ватрогасни дом, користи се канцеларија, и гаража Општине.	Да 2006.	Припадници ВД не посједују љекарска увјерења и нису осигурани.
64.	Добровољна ватрогасна јединица Рудо				ДВЈ има ватрогасни дом са гаражама.	Да 2006.	Припадници ВЈ немају ажурна љекарска увјерења.
65.	Добровољна ватрогасна јединица Чајниче	5	5	5	ДВЈ има ватрогасни дом са гаражама.	Да 2006.	Припадници ВЈ не посједују љекарска увјерења и нису осигурани.
66.	Добровољно ватрогасно друштво Калиновик	2	2	2	ДВД нема ватрогасни дом. Добијена гаража на кориштење за 2 возила.	Да 2007.	Припадници ДВД не посједују љекарска увјерења и нису осигурани.